

Blue-Water-Power AG

Erlenweg 13, Postfach 32
CH-5503 Schafisheim
Tel +41(0)62 891 09 20
Fax +41(0)62 891 09 21

Referenzblatt

GDPT Wasserversorgung Fällanden

| | |
|-----------------|--|
| Bauherr: | Contracting-Vertrag mit der Politischen Gemeinde Fällanden Schwerzenbachstr. 10, 8117 Fällanden |
| Inbetriebnahme: | Oktober 2008 |
| Anlagen-Typ: | eindüsige GDPT V-300 (vertikale Bauweise) |
| Steuerung: | Früh AG Steueranlagen |
| Wassermenge: | 1'000 l/min oder 16.6 l/sek. (bei Q_{max}) |
| Höhe netto: | 140 m (bei Q_{max}) |
| ETA Turbine: | 82.0 % |
| PWelle: | 18.7 kW |
| PNetz: | 17.2 kW |
| Laufzeit: | 13h/Tag zu $50m^3/h = 237'250 m^3/a$ bzw. 70'200 kWh/a |

