

Blue-Water-Power AG

Erlenweg 13, Postfach 32
CH-5503 Schafisheim
Tel +41(0)62 891 09 20
Fax +41(0)62 891 09 21

Referenzblatt

GDPT Nordhausen, Deutschland

| | |
|-----------------|---|
| Bauherr: | Gemeinde Nordhausen, Deutschland |
| Inbetriebnahme: | Dezember 2011 |
| Anlagen-Typ: | eindüsige GDPT 41/500-1 (vertikale Bauweise) |
| Externes Labor: | MHyLab |
| Steuerung: | bauseits |
| Wassermenge: | 4'164 l/min oder 69.4 l/sek. (bei Q_{max}) |
| Höhe netto: | 161.5 m (bei Q_{max}) mit 3 m Gegendruck |
| ETA Turbine: | 87.6 % |
| PWelle: | 96.3 kW |
| PNetz: | 90.0 kW |
| Laufzeit: | ganzes Jahr |

