

Blue-Water-Power AG

Erlenweg 13, Postfach 32
CH-5503 Schafisheim
Tel +41(0)62 891 09 20
Fax +41(0)62 891 09 21

Referenzblatt



GDPT Wasserversorgung Saas-Fee

Bauherr:	Wasserversorgung der Gemeinde 3906 Saas-Fee
Inbetriebnahme:	September 2010
Anlagen-Typ:	zweidüsige GDPT 19/375-2 (vertikale Bauweise)
Externes Labor:	MHyLab
Steuerung:	Kobel Elektroapparatebau
Wassermenge:	2'000 l/min oder 33.3 l/sek. (bei Q_{max})
Höhe netto:	206 m (bei Q_{max}) mit 8 m Gegendruck
ETA Turbine:	90.2 %
PWelle:	60.7 kW
PNetz:	57.0 kW
Laufzeit:	ganzes Jahr

