

Blue-Water-Power AG

Erlenweg 13, Postfach 32
CH-5503 Schafisheim
Tel +41(0)62 891 09 20
Fax +41(0)62 891 09 21

Referenzblatt

GDPT Wasserversorgung Schwanden

Bauherr:	Wasserversorgung Schwanden Bahnhofstr. 7, 8762 Schwanden
Inbetriebnahme:	September 2007
Anlagen-Typ:	eindüsige GDPT V-300 (vertikale Bauweise)
Steuerung:	Kobel Elektroapparatebau
Wassermenge:	1'700 l/min oder 28.3 l/sek. (bei Q_{max})
Höhe netto:	119.50 m (bei Q_{max})
ETA Turbine:	84%
PWelle:	27.9 kW
PNetz:	25.7 kW
Laufzeit:	ganzes Jahr

