

Blue-Water-Power AG

Erlenweg 13, Postfach 32
CH-5503 Schafisheim
Tel +41(0)62 891 09 20
Fax +41(0)62 891 09 21

Referenzblatt

GDPT Wasserversorgung Unterägeri (ZG)

Bauherr:	Korporation Unterägeri 6314 Unterägeri
Inbetriebnahme:	August 2011
Anlagen-Typ:	eindüsige GDPT 23/394-1 (vertikale Bauweise)
Externes Labor:	MhyLab
Steuerung:	Kobel Elektroapparatebau
Wassermenge:	1'110 l/min oder 18.5 l/sek. (bei Q_{max})
Höhe netto:	99 m (bei Q_{max}) mit 7 m Gegendruck
ETA Turbine:	88.2 %
PWelle:	15.7 kW
PNetz:	14.3 kW
Laufzeit:	ganzes Jahr

