

PTH KWKW ARA Grächen, Gemeinde Grächen

Bauherr:	Gemeinde Grächen, 3925 Grächen / VS
Inbetriebnahme:	Juni 2011
Anlagen-Typ:	eindüsige PTH 36/499-1 mit Asynchrongenerator 1'520 min ⁻¹
Steuerung:	Kobel Elektroapparatebau
Wassermenge:	89.5 l/sek. oder 5'370 l/min.
Höhe netto:	351.0 m (bei Q _{max})
ETA Turbine:	89.0 % (bei Q _{max})
PWelle:	274.2 kW
PNetz:	262.0 kW
Laufzeit:	ganzes Jahr

