

Blue-Water-Power AG

Erlenweg 13, Postfach 32
CH-5503 Schafisheim
Tel +41(0)62 891 09 20
Fax +41(0)62 891 09 21

Referenzblatt



PTV TWKW Blatten b. Naters (VS)

Bauherr:	EnBAG AG, 3900 Brig
Inbetriebnahme:	Oktober 2011
Anlagen-Typ:	eindüsige PTV 24/551-1
Externes Labor:	MHyLab
Steuerung:	Kobel Elektroapparatebau
Wassermenge:	1'850 l/min oder 30.8 l/sek. (bei Q_{max})
Höhe netto:	182.9 (bei Q_{max})
ETA Turbine:	89.8% (bei Q_{max})
PWelle:	49.6 kW
PNetz:	46.3 kW
Laufzeit:	ganzes Jahr

