

Blue-Water-Power AG

Erlenweg 13, Postfach 32
CH-5503 Schafisheim
Tel +41(0)62 891 09 20
Fax +41(0)62 891 09 21

Referenzblatt



PTV TWKW Gampeli, Brienz (BE)

Bauherr:	Einwohnergemeinde Brienz Wasserversorgung, 3855 Brienz
Inbetriebnahme:	Juli 2011
Anlagen-Typ:	zweidüsige PTV 23/398-2
Externes Labor:	MHyLab
Steuerung:	bauseits, Aeschmann Automations- systeme AG
Wassermenge:	2'340 l/min oder 39.0 l/sek. (bei Q_{max})
Höhe netto:	97.0 (bei Q_{max})
ETA Turbine:	89.2% (bei Q_{max})
PWelle:	33.1 kW
PNetz:	30.7 kW
Laufzeit:	ganzes Jahr

