

## Blue-Water-Power AG

Erlenweg 13, Postfach 32  
CH-5503 Schafisheim  
Tel +41(0)62 891 09 20  
Fax +41(0)62 891 09 21

# Referenzblatt



## PTV KWKW Kaltenbrunnen, Reichenbachtal (BE)

Bauherr:	Rosenlauseeli GmbH 8904 Aesch
Inbetriebnahme:	Juni 2011
Anlagen-Typ:	zweidüsige PTV 21/382-2
Externes Labor:	MHyLab
Steuerung:	Kobel Elektroapparatebau
Wassermenge:	3'000 l/min oder 50.0 l/sek. (bei $Q_{max}$ )
Höhe netto:	194.0 (bei $Q_{max}$ )
ETA Turbine:	88.9% (bei $Q_{max}$ )
PWelle:	84.5 kW
PNetz:	79.0 kW
Laufzeit:	ganzes Jahr

