

Blue-Water-Power AG

Erlenweg 13, Postfach 32
CH-5503 Schafisheim
Tel +41(0)62 891 09 20
Fax +41(0)62 891 09 21

Referenzblatt

PTV TWKW Rietli, Alt St.Johann-Unterwasser (SG)

Bauherr:	Wasserkorporation Alt St. Johann-Unterwasser
Inbetriebnahme:	November 2010
Anlagen-Typ:	eindüsige PTV 22/488-1 mit Spezialunterbau
Externes Labor:	MHyLab
Steuerung:	Kobel Elektroapparatebau
Verrohrung:	Hawle Armaturen AG
Wassermenge:	1'400 l/min oder 23.3 l/sek. (bei Q_{max})
Höhe netto:	149.5 m (bei Q_{max})
ETA Turbine:	88.4 %
PWelle:	30.2 kW
PNetz:	28.0 kW
Laufzeit:	ganzes Jahr

