

Blue-Water-Power AG

Erlenweg 13, Postfach 32
CH-5503 Schafisheim
Tel +41(0)62 891 09 20
Fax +41(0)62 891 09 21

Referenzblatt

RLPT Wasserversorgung Altendorf

Bauherr:	Wasserversorgung Altendorf Notpumpwerk / TWKW Fähdri
Inbetriebnahme:	Januar 2007
Anlagen-Typ:	mehrstufige RLPT (mehrstufige vertikale Hochdruckpumpe) 4532/7 (Pumpe) – 56148/7 (Turbine)
Steuerung:	SPS (Intelligenz) von Häny AG Leitsystem Rittmeyer AG
Wassermenge:	300 l/min oder 5 l/sek.
Höhe netto:	200 m
ETA Turbine:	51%
PWelle:	5 kW
PNetz:	4.5 kW
Laufzeit:	ca. 6'000 bis 7'000 h/a

