

Blue-Water-Power AG

Erlenweg 13, Postfach 32
CH-5503 Schafisheim
Tel +41(0)62 891 09 20
Fax +41(0)62 891 09 21

Referenzblatt

RLPT, Reservoir Lauenen, Thun (BE)

Bauherr:	Energie Thun AG 3607 Thun
Inbetriebnahme:	Oktober 2011
Anlagen-Typ:	Mehrstufige RLPT (horizontal) als Turbine (30.5 l/s auf 69m), und Pumpe (15.0 l/s auf 82m) Typ 50214/E2+22/4
Steuerung:	Früh AG, SPS-Steuerung
Wassermenge:	30.5 l/sek. oder 1'830 l/min.
Höhe netto:	69.0 m
ETA Turbine:	79.6%
PWelle:	16.4 kW
PNetz:	14.8 kW
Laufzeit:	ganzes Jahr

