

Blue-Water-Power AG

Erlenweg 13, Postfach 32
CH-5503 Schafisheim
Tel +41(0)62 891 09 20
Fax +41(0)62 891 09 21

Referenzblatt

RLPT, Reservoir Vaucens, Bulle (FR)

Bauherr:	Gruyère Energie SA 1630 Bulle
Inbetriebnahme:	November 2011
Anlagen-Typ:	Einstufige RLPT (horizontal) Typ 311441/E+22/6
Steuerung:	Früh AG, SPS-Steuerung
Wassermenge:	130 l/sek. oder 7'800 l/min.
Höhe netto:	17.6 m
ETA Turbine:	82.0%
PWelle:	18.4 kW
PNetz:	17.0 kW
Laufzeit:	ganzes Jahr

